

MANGUITOS ULTRA

MODELO	MANGUITOS ULTRA
PARA EL ACOPLAMIENTO DE TUBOS ENTERRADOS	
NORMATIVA	
UNE-EN 50626-1 "Sistemas de tubos enterrados bajo tierra para la protección y gestión de cables eléctricos aislados o cables de comunicación. Parte 1: Requisitos Generales"	
CERTIFICADO AENOR SISTEMA (MANGUITO ULTRA/ TUBO ULTRA TP-I NORMAL)	Zaragoza: N° 030/002318 Córdoba: N° 030/002319 Islas Baleares: N° 030/002320
MATERIAL	EXENTO DE HALÓGENOS Y METALES PESADOS

CARACTERÍSTICAS		
RESISTENCIA AL IMPACTO	Resistencia al Impacto a -5°C	
	Ø Nominal ≤ 60	15 Julios
	Ø Nominal de 61 - 90	20 Julios
	Ø Nominal de 91 - 140	28 Julios
	Ø Nominal ≥ 140	40 Julios
GRADO DE PROTECCIÓN INFLUENCIAS EXTERNAS		Grado IP54 (Unión Manguito Tubo)
RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LLAMA		Propagador de la llama
COLOR		NEGRO
CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN: La instalación de este producto se realizará según instrucciones del REBT		

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES										
TIPO	40	50	63	75	90	110	125	160	200	250
Diámetro interior mínimo	40	50	63	75	90	110	125	160	200	250
Tolerancia	+0.8	+1	+1.2	+1.4	+1.7	+2	+2.3	+2.9	+3.6	+4.5

